

## ИНФОРМАЦИЯ

за качествата на питейната вода в Област Шумен

За периода 01 – 31.07.2012 г. в региона 2 селища (с. Бяла река и с. Градище) са с въведено режимно водоподаване.

С изследване са обхванати 16 населени места.

По химични показатели са изследвани 27 водни проби. От тях 3 не отговарят на изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) по показател нитрати.

Населено място	Показател	Стойност
Боян	нитрати	70 мг/л
Върбак	нитрати	54 мг/л
Добри Войников	нитрати	59 мг/л

По микробиологични показатели са изследвани 27 проби вода. От тях всички отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) – 0 % нестандартност за периода.

За периода 01 – 31.07.2012 г. са регистрирани 122 чревни инфекциозни заболявания, разпределени по нозологични единици както следва:

ентероколит - 103

дизентерия - 8

колиентерит - 10

салмонелоза - 1

Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

За констатирани пропуски при презаверка на ЛЗК е съставен 1 акт на водомайстор.