

**Информация за качеството на питейната вода в област Шумен за периода от  
12.06.2017 г. до 18.06.2017 г.**

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 12 броя.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 8 броя.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 3 броя.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 2 броя.
8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 2 броя:  
- водата от чешмите „Казана“ и „Дядо Матювата чешма“ в с. Велино, община Шумен са с наднормено съдържание на нитрати. Измерените стойности за нитрати са 81 мг/л, при максимално допустими 50 мг/л. Водата от тези чешми да не се ползва за пиене от малки деца.  
Обръщаме Ви внимание, че получените резултати от изследваните проби вода от местните водоизточници отразяват моментното състояние на водата от тях. Качествата на водите им зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).