

**Информация за качеството на питейната вода в област Шумен за периода от
03.07.2017 г. до 07.07.2017 г.**

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 8 броя.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 9 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой:
- с. Върбак, не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 58 мг/л.
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 1 брой.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя: