

## **Информация за качеството на питейната вода в област Шумен**

**за периода от 24.07.2017 г. до 30.07.2017 г.**

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 6 броя.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 8 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой:
  - с. Марково, не отговаря по микробиологични показатели (при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 4/100 КОЕ/мл, Ешерихия коли 4/100 КОЕ/мл).
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя: