

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен

за периода от 11.09.2017 г. до 17.09.2017 г.

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 7 броя.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 9 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:
 - с. Сини вир, не отговаря по микробиологични показатели (при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 8/100 КОЕ/мл, Ешерихия коли 4/100 КОЕ/мл)
 - с. Климент не отговаря по показател остатъчен свободен хлор (при допуск на показателите 0,3-0,4 мг/л), резултат от изпитването – 0,5 мг/л.
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.