

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен

за периода от 02.10.2017 г. до 08.10.2017 г.

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 7 броя.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 9 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:
 - с. Жилино не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 60 мг/л.
 - с. Избул не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 59 мг/л.
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.