

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен

за периода от 30.10.2017 г. до 05.11.2017 г.

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 8 броя.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 3 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 6 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:
 - с. Каравелово не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 52 мг/л;
 - с. Църквица не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 62 мг/л.
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.