

**Информация за качеството на питейната вода в област Шумен  
за периода от 11.06.2018 г. до 17.06.2018 г.**

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 8 броя (гр. Шумен, с. Велино, с. Коньовец, с. Костена река, с. Ветрище, с. Овчарово, с. Ново Янково и с. Черни връх).
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 6 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой.
  - с. Овчарово не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 95 мг/л.
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 2 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.