

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен

за периода от 08.01.2018 г. до 14.01.2018 г.

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 4 брой.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 6 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой:
- гр. Плиска не отговаря по микробиологични показатели (при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 15/100 КОЕ/мл, Ешерихия коли 14/100 КОЕ/мл).
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.