

**Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 19.11.2018 г. до 25.11.2018 г.**

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 9 броя (гр. Шумен, гр. Нови пазар, гр. Плиска с. Конево, с. Сушина, с. Тушовица, с. Бяла река, с. Ловец и с. Върбяне).
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 8 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 3 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.