

**Информация за качеството на питейната вода в област Шумен  
за периода от 01.04.2019 г. до 07.04.2019 г.**

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 11 броя (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. Никола Козлево, с. Крива река, с. Хърсово, с. Цани Гинчево, с. Памукчи, с. Сечище, с. Преселка, с. Тръница и с. Писарево).
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 12 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя.
  - с. Преселка не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 86 мг/л;
  - с. Писарево не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 71 мг/л.
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.