

**Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 06.05.2019 г. до 12.05.2019 г.**

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 10 броя (гр. Шумен, с. Белокопитово, с. Лозево, с. Новосел, с. Градище, с. Струйно, с. Черна, с. Боян, с. Борци и с. Ясенково).
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 3 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 8 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя.
 - с. Боян не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 83 мг/л;
 - с. Борци не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 52 мг/л.
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.