

ИНФОРМАЦИЯ

за качествата на питейната вода в Област Шумен

За периода 01 – 31.05.2012 г. в региона няма селища с въведено режимно водоподаване.

С изследване са обхванати 14 населени места.

По химични показатели са изследвани 25 водни проби. От тях 1 не отговаря на изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) по показател нитрати при норма до 50 мг/л.

Населено място	Показател	Стойност
Преселка	нитрати	90 мг/л

По микробиологични показатели са изследвани 25 проби вода. От тях всички отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) – 0 % нестандартност за периода.

За периода 01 – 31.05.2012 г. са регистрирани 41 чревни инфекциозни заболявания, разпределени по нозологични единици както следва:

ентероколит – 34

дизентерия - 1

колиентерит - 3

салмонелоза - 3

Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

За констатирани пропуски при обеззаразяване на водата са съставени 2 акта.