

## ИНФОРМАЦИЯ

за качествата на питейната вода в Област Шумен

За периода 01 – 30.06.2012 г. в региона няма селища с въведено режимно водоподаване.

С изследване са обхванати 15 населени места.

По химични показатели са изследвани 26 водни проби. От тях 1 не отговаря на изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) по показател мътност.

Населено място	Показател	Стойност
Троица	мътност	неприемлива

По микробиологични показатели са изследвани 26 проби вода. От тях всички отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) – 0 % нестандартност за периода.

За периода 01 – 30.06.2012 г. са регистрирани 63 чревни инфекциозни заболявания, разпределени по нозологични единици както следва:

ентероколит - 49

дизентерия - 2

колиентерит - 6

салмонелоза - 6

Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

За констатирани пропуски при обеззаразяване на водата е съставен 1 акт.