

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен

за периода от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 34 броя.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 39 броя.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 броя:
 - с. Троица не отговаря по микробиологични показатели (при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 3/100 КОЕ/мл, Ешерихия коли 2/100 КОЕ/мл).
 - с. Костена река не отговаря по микробиологични показатели (при допуск на показателите 0/100 КОЕ (колонообразуващи единици)/мл, резултат от изпитването – колиформи 9/100 КОЕ/мл, Ешерихия коли 7/100 КОЕ/мл).
 - с. Овчарово, не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 77 мг/л
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 6 броя.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя.
 - с. Каравелово, не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 52 мг/л
 - с. Църквица, не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 62 мг/л.
7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 11 броя.
8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 4 броя:
 - чешма гр. Шумен, кв. „Боян Българанов” – Бабешкия мост не отговаря по показател колиформи, при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 7 НВЧ/мл и показател Ешерихия коли при допуск на показателя НВЧ/мл под 3 резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл;
 - чешма №1 по пътя от гр. Шумен за с. Лозево не отговаря по показател колиформи, при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл и показател Ешерихия коли при допуск на показателя НВЧ/мл под 3 резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл и завишена мътност спрямо обичайното за показателя;
 - чешма гр. Шумен, ул. „Янко Сакъзов” не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 85 мг/л, показател колиформи, при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл и показател Ешерихия коли при допуск на показателя НВЧ/мл под 3 резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл.
 - чешма гр. Шумен, ул. „Тетово” и ул. „В. Левски” срещу Томбул джамия не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 76 мг/л;

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.11.2017 г. – до 30.11.2017 г. – 35 броя от тях: ентероколити – 26, хепатит А – 1, колиентерити – 1 и салмонелози – 7.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: Издадени са предписания до управителя на „В и К Шумен” ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несъответствия в качествата на питейната вода. Спрямо отговорните лица са предприети необходимите действия за съставяне и предявяване на актове за установените административни нарушения. За констатиран пропуск при обеззаразяване на водата от предходен месец е съставен 1 акт на водомайстор.