

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен за периода от 01.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 3 броя (с. Черенча, с. Тимарево и с. Троица).

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 21 броя (гр. Шумен, гр. Шумен – кв. Мътница, с. Панайот Волов, с. Белокопитово, с. Струйно, с. Илия Блъсково, с. Овчарово, с. Костена река, с. Кладенец, с. Радко Димитриево, с. Черенча, с. Новосел, с. Лозево, с. Капитан Петко, с. Боян, с. Ясенково, с. Борци, с. Венец, с. Черноглавци, с. Благово и с. Средня).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ Бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 23 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой:

- с. Овчарово не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 63 мг/л.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 7 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:

- с. Боян не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 63 мг/л;

- с. Борци не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 57 мг/л.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 19 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 12 броя:

- водата от чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) в гр. Шумен не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 65 мг/л);

- водата от чешмата в гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“ не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);

- водата от чешма „кв. Дивдядово – ул. „Поройна“ в гр. Шумен не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл);

- водата от чешмата в гр. Шумен, кв. Боян Българанов – местност „Бабешки мост“ не отговаря по показатели колиформи, (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл);

- водата от чешма № 2 по пътя от гр. Шумен за с. Лозево не отговаря по показатели колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 43

НВЧ/мл) и Ешерихия коли (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 43 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Бялата чешма“ в гр. Нови пазар между ул. „В. Левски“ и ул. „2-ри юни“ не отговаря по показател нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 62 мг/л);

- водата от чешма по пътя от гр. В. Преслав за с. Драгоево не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Кюнтя“ в гр. В. Преслав, местност „Мъртвица“ не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 9 НВЧ/мл);

- водата от чешма „ВиК“ в гр. В. Преслав, ул. „Симеон Велики“ №16 не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 4 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Радула“ в гр. В. Преслав, местност НИАР не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 15 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Тунела“ в гр. В. Преслав, местност „Бобая“ не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 21 НВЧ/мл);

- водата от чешма „Горна“ в гр. В. Преслав, кв. Кирково не отговаря по показател колиформи (при допуск на показателя под 3 НВЧ/мл, резултат от изпитването – 23 НВЧ/мл).

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.11.2021 г. до 30.11.2021 г. – 2 броя от тях: ентероколит – 1 и салмонелози – 1.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

11. Приложение: №1 таблица „RZI Sumen 11 2021 naseleni mesta s rejimno vodosnabdjavane“.