

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен за периода от 18.05.2020 г. до 24.05.2020 г.

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 10 броя (гр. Шумен, с. Менгишево, с. Методиево, с. Иваново, с. Конево, с. Жълъд, с. Кълново, с. Янково, с. Ново Янково и с. Черни връх).
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 6 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой:
 - с. Методиево не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 56 мг/л.
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 4 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя:
 - с. Янково не отговаря по показатели нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 58 мг/л) и калций (при допуск на показателя 150 мг/л, резултат от изпитването – 184 мг/л);
 - с. Ново Янково не отговаря по показатели калций (при допуск на показателя 150 мг/л, резултат от изпитването – 157 мг/л) и остатъчен свободен хлор (при допуск на показателя до 0,3-0,4 мг/л, резултат от изпитването – 1,2 мг/л).
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.