

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен за периода от 20.07.2020 г. до 26.07.2020 г.

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 5 броя (гр. Шумен, с. Нова бяла река, с. Трем, с. Единаковци и с. Каменяк).
 2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 3 броя.
 3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 3 броя.
 5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
 6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 11 брой.
 7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 7 броя:
 - с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковице“; по пътя за Паметник „Създатели на българската държава“; по пътя от гр. Шумен за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) и местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.
- Получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).