

Информация за качеството на питейната вода в област Шумен за периода от 09.11.2020 г. до 15.11.2020 г.

1. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 8 броя (гр. Шумен, с. Методиево, с. Иваново, с. Конево, с. Кьолмен, с. Черна, с. Деница и с. Боян).
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 2 броя.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.
4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 7 броя.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 броя:
 - с. Методиево не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 63 мг/л;
 - с. Боян не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 79 мг/л.
 - с. Черна не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 58 мг/л.
6. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.
7. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.